



Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15
2930 BAGN

Påtaleunnlatelse

Politimesteren i Innlandet har etter en samlet vurdering besluttet å unnlate påtale i medhold av straffeprosessloven § 69 første ledd mot:

Sør-Aurdal kommune, 961381819
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

for overtredelse av:

Matloven § 28 første ledd første straffalternativ, jf. drikkevannsforskriften § 30, jf. § 5, jf. straffeloven § 27

Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Drikkevannet skal overholde grenseverdiene angitt i vedlegg 1 til drikkevannsforskriften, som for flouridinnhold ikke skal overstige 1,5 mg/l.

Grunnlag:

I tidsrommet 2012 - 2024, som eier av vannverket Hedalen vannverk, unnlot Sør-Aurdal kommune å sørge for at drikkevannet, produsert av vannverket, var innenfor grenseverdien på 1,5 mg/l for flourid, til tross for at årlige vannprøver viste at grenseverdien jevnlig ble overskredet. I 2013 viste vannprøver flouridinnhold på 2,2 mg/l, i 2014 1,9 mg/l, i 2015 1,8 mg/l, i 2017 1,86 mg/l, i 2019 2,41 mg/l og i 2023 2,26 mg/l. Sør-Aurdal kommune sørget, ved ombygging av vannverket i 2024, for at drikkevannet kom innenfor grenseverdien på 1,5 mg/l for flourid.

Det er ikke satt særlige vilkår for påtaleunnlatelsen.

Underskrevet digitalt
Knut Wold (KWO009) 04.07.2025

Anm.nr.: 16465737 9764/24-203

Denne beslutningen innebærer at politiet anser saken for avgjort.

Dersom Sør-Aurdal kommune mener at foretaket ikke er skyldig i det forhold påtale er unnlatt for, kan foretaket innen en -1- måned fra mottakelsen av denne underretningen kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten

Innlandet politidistrikt, 4. juli 2025

Knut Wold

Politiadvokat

Med utvidet påtalekompetanse

**Underskrevet digitalt
Knut Wold (KWO009) 04.07.2025**

Anm.nr.: 16465737 9764/24-203

Påtaleunnlatelse side 2 av 2

Innholdsfortegnelse

12,03 Påtaleunntatelse - strpl. § 69 - Sør-Aurdal kommune.....	1
Påtaleunntatelse.....	1